

Bitte dieses Formular im Rahmen der Anlageninbetriebnahme dem Netzbetreiber aushändigen oder an den Netzbetreiber zurücksenden

Errichterbestätigung zur Umsetzung der Anforderungen gemäß § 6 (2) EEG 2012 bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung ≤ 100 kWp

Anlagenbetreiber

Name: _____

Straße/ Hsnr: _____

PLZ/Ort: _____

Anlagenstandort

Flur/ Flurstück: _____

Straße/ Hsnr: _____

PLZ/ Ort: _____

Anlagenerrichter

Name: _____

Straße/Hsnr: _____

PLZ/ Ort: _____

Anlagendaten

Netzbetreiber ID: _____

inst. Leistung (kWp): _____

Zählernummer

Einspeisezähler: _____

Zählerstand

Einspeisezähler: _____

Ausführung Einspeisemanagement

Rundsteuerempfänger

ID-Nummer: _____

Rundsteuerbefehl: _____

Einbauort Rundsteuerempfänger: _____

Hiermit wird der ordnungsgemäße Anschluss des für das Einspeisemanagement installierten Rundsteuerempfängers an die Anlagensteuerung der genannten Erzeugungsanlage gemäß § 6 (2) EEG 2012 bestätigt. Weiterhin wird bestätigt, dass die vom Netzbetreiber über den Rundsteuerempfänger vorgegebenen Stufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung der Erzeugungsanlage führen (Kann die Erzeugungsanlage typbedingt nicht in Stufen steuern, ist in den Stufen 60%, 30% und 0% die gesamte Einspeiseleistung abzusteuern).

Wirkleistungsbegrenzung (nur bei PV-Anlagen ≤ 30kWp)

Beschreibung der Umsetzung: _____
(ggf. Skizze beifügen)

Leistung begrenzt auf: _____ kW

Hiermit wird die ordnungsgemäße Ausführung der dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 6(2) EEG 2012 bestätigt.

Datum Inbetriebsetzung Erzeugungsanlage: _____

Datum Inbetriebsetzung Einspeisemanagement: _____

Bemerkungen: _____

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift Anlagenerrichter

Hinweis: Der Vergütungsanspruch für die Erzeugungsanlage verringert sich auf Null, solange nicht eine der vorgenannten Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung verfügbar ist.